

监 理 通 知 单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目

编号：ZHJL-YHGS-01

致：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部

事由：关于施工现场安全、进度及施工质量问题

工程开工至今，施工现场仍有部分问题未解决

1、施工前期资料不全，请贵方及时报审。冬季施工尽快出具冬季施工专项方案；请贵方尽快报审详细的总施工进度计划、图纸出图计划、物资到货计划。

2、近期开展节前安全大检查，请贵方务必做好安全工作：

一）临时用电必须做到“一机一闸一接地”，确保用电安全。

二）施工现场拉设警戒带，设置安全警示牌。非施工人员严禁进入施工现场。进入施工现场应佩戴好安全防护措施，现场禁止吸烟。尽快在东门高速路下设置门禁，留派专人值守确保施工现场无闲杂人员及物资安全。

三）施工现场清表工作抓紧施工，预防火灾隐患的发生。

3、近期旱地打桩施工桩头损坏情况较多，请贵方及时找出原因（管桩质量问题或施工工艺原因），制定应对措施，确保施工质量。

以上问题望贵部接到通知时立即采取措施，并在三日内作出整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵守明

日期：2017年12月21日