

监 理 通 知 单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(蔡桥)

编号：ZHJL-YHGS-07

致：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部

事由：关于立柱及接地焊接质量问题

- 1、桩顶立柱焊接未满焊，孔洞处未用钢板填补焊接。
- 2、扁铁和桩头焊接搭接面积不足，不符合规范和设计要求。

以上情况请你方及时处理，对不合格的焊接采取处理措施，严把工程质量，防止此类事件再次发生。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师：杨宇明

日期：2018年11月17日

云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目
监理项目部