

监理通知回复单

工程名称：江苏云杉清洁能源投资控股有限公司沿海高速兴桥 3.6MW 互通分布式光伏电站项目 编号：SXMB18-SGX01-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司兴桥 3.6MW 互通分布式光伏电站 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-YHGS-01 的监理通知后，已按要求完成了 前期资料报审、进行安全大检查、旱地管桩施工整改完成 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、前期资料已报审（冬季施工专项方案、施工总进度计划、图纸出图计划、物资到货计划）。
- 2、已开展元旦节前安全大检查工作。
- 3、旱地管桩施工调整锤击，已解决桩头损坏问题。



监理项目部复查意见：

复查合格



注 本表一式 4 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 2 份。