

监理通知回复单

工程名称：江苏云杉清洁能源投资控股有限公司沿海高速蔡桥 3.8MW 互通分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-YHGS-07

致：常州正衡电力工程监理有限公司蔡桥 3.8MW 互通分布式光伏电站 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-YHGS-07 的监理通知后，已按要求加强了 柱头焊接管理及接地扁铁焊接接触面 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、对柱头未满焊，已进行处理，同时后续施工过程中要求所有接触面必须满焊。
- 2、对柱头接地扁铁焊接要求必须按设计规范施工，对未达到要求的，已整改。



监理项目部复查意见：

经复查，修改符台规范及设计要求。



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。