

监 理 通 知 单

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MW 屋顶分布式电站项目

编号：TYGF—004

致：南京南瑞太阳能科技有限公司、江苏大运新能源科技有限公司

事由：关于 1#厂房屋顶组件吊装安全的相关事宜

内容：我方 1#厂房屋顶组件吊装旁站，你单位未将吊装方案上报我方审核，未提供特种设备操作证、证驾驶证 B 照、职业资格证

根据以上监理提出的问题，要求你单位立即整改和完善后施工，否则一切后果由你单位自行承担

监理单位（章）

总/专业监理工程师：金国文

日期：2017 年 12 月 23 日

注 本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。

监理单位