

监 理 通 知 单

工程名称：宿迁钛翼科技 2.35MW 分布式电站项目

编号：TYGF—0012

致：南京南瑞太阳能科技有限公司

事由：关于施工质量相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现你单位对所有电缆沟未进行铺沙盖砖。

为确保施工质量和进度达到预期目标。现要求你单位立即整改。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 4/1/2

日期: 2017 年 12 月 29 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。