

监理通知单

工程名称: 沙河市汉城光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号: ZHJL-SC-05

致: 安徽四创电子股份有限公司
事由: 过路穿线管的问题。

内容: 按设计要求, 过路穿线管全部采用镀锌材质, 你方未按设计要求执行, 仍在继续施工, 特通知, 暂停一切相关工序, 整改达到设计要求后, 方可施工。

以上问题, 望贵公司尽快整改。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期: 2018年3月6日



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

监理回复单

工程名称：扬州市汉陵光伏发电有限公司 15MW 屋顶光伏发电项目

编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司

事由：ZHJL-SC-05

内容：我方已暂停一切相关工序,按照设计要求整改。

安徽四创电子股份有限公司（章）

项目经理：陶宏伟

日期：2018年03月7日