

监 理 通 知 单

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号：ZHJL-SC-01

致：安徽四创电子股份有限公司

事由：施工现场安全问题

内容：1. 巡视过程中，发现各施工点有个别人员未带安全帽，违反了国家标准（GB2811-2007）规定，经我方多次提醒，至今类似情况还有发生。

2. 巡视过程中，发现个别脚手架有螺丝松动现象，经多次提醒，至今未整改。

以上问题，望贵公司尽快整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018年1月19日

张金星

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。