

监理工程师通知单

工程名称: 合肥创新山润光伏科技有限公司 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号: JXMB—002

致: 安徽力合电力建设有限公司

事由

关于现场安全、质量、资料事宜


内容

我监理部在巡查时发现现场存在以下问题:

1. 施工现场材料摆放混乱, 未进行整理集中堆放, 存在较大的安全隐患;
2. 临时电源线存在乱拉乱扯现象;
3. 至今施工前期资料仍未上报我监理部审核;
4. 混凝土浇筑前未上报我监理部, 便进行浇筑;
5. 混凝土浇筑前, 未清除基坑内水渍、泥浆;
6. 施工人员未按相关规范合理佩戴安全帽;



针对以上存在的问题请你单位认真自查, 逐一进行现场排查, 及时加强和调整现场管理, 做好施工现场及内部管理工作, 对施工人员做好三级安全教育, 并及时对问题做出合理的措施及整改。

监理项目部(章): 
总/专业监理工程师: 韩旭也
日期: 2018年1月22日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建