

监理工程师通知回复单

工程名称：浙江天能能源科技股份有限公司 22 号厂房屋顶光伏发电项目

表号：GF-A6-01

编号：JK-TW-20180210

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：

我方接到编号为 CZZH-TWZH-TZD-001 的监理工程师通知后，已按要求完成了整改，现报上，请予以复查。

详细内容：

附：我方已将损坏严重的支墩进行更换，并将部分损坏轻微的支墩进行了修复，请审核！

承包单位（章）

项目经理：

日 期：



项目监理部审查意见：

已整改

项目监理部（章）：

总/专监理工程师：

日

期：



本表一式 四 份，由承包单位填报，建设管理单位二份、总承包单位、项目监理部各一份