

监理工程师通知单

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-006


致：江苏滨城电力建设有限公司

事由 关于农田区开关站设备平台的事宜

内容

经业主、监理现场巡视贵方农田区开关站设备平台在未做防腐防锈的情况下吊放开关站一体柜，存在平台生锈现象。（详见附图）

要求你方立即对以上该问题进行整改，若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你方在三日内对此通知单进行书面回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王朝煌

日期：2018 年 5 月 23 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

