

监理工程师通知单

工程名称：丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹
北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目


编号：ZHJL-JLTZ-002

致：江苏滨城电力建设有限公司

事由 关于接地施工的事宜

内容

经业主、监理现场巡视发现贵方在丹北项目接地施工未及时对接地扁铁与支架连接处进行防腐防锈处理，现场部分接地连接处已经有锈迹。要求贵方立即对出现此现象的部位进行防腐防锈处理，以免生锈情况进一步严重。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊

日期：2018年4月26日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

