

监理通知回复单

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：SXMB14-SGJX-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-002 的监理通知后，已完成整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：我方已对联兴打桩个别桩身开裂、破损的桩位进行更换重打工作，现已完成整改，请予以复查。



监理项目部复查意见：

经审查，整改合格



监理项目部 (章): 李海
总/专业监理工程师: 李海
日期: 2018.4.31

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。