

监理通知回复单

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：SXMB14-SGJX-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHHL-JLTZ-005 的监理通知后，已对现场存在在问题进行整改，现报上，请予以复查。

详细内容：

1、联兴箱变底板施工，钢材切割过程中氧气瓶与乙炔瓶安全距离已按规范要求要求进行摆放，摆放距离大于 5M。

2、联兴施工现场油桶已进行安全围护，并已明显的安全标识。



监理项目部复查意见：

经审查，整改合格

监理项目部（章）：李波
总/专业监理工程师：李波
日期：2018.5.10

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。