

## 监理通知回复单

名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目  
编号: SXMB14-SGJX-006

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-006 的监理通知后, 已对现场存在在问题进行了整改, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

我方接到通知后, 立即对现场逆变器底座槽钢进行防锈处理, 涂刷防锈漆, 现场个别已锈蚀的槽钢已做除锈处理, 现报上, 请予以复查。

施工项目部(章):  
项目经理: 李俊  
日期: 2018.5.26

监理项目部复查意见:

经复查, 整改已完成

监理项目部(章):  
总/专业监理工程师: 李俊  
日期: 2018.5.27

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。