

监理通知回复单

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：SXMB14-SGHH-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-005 的监理通知后，已对现场存在在问题进行整改，现报上，请予以复查。

详细内容：

我方接到通知后，立即对现场逆变器底座槽钢进行防锈处理，涂刷防锈漆，现场个别已锈蚀的槽钢已做除锈处理，现报上，请予以复查。

施工项目部（章）：

项目经理：黄伟

日期：2018.5.25

监理项目部复查意见：

复查整改已完成

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：王健

日期：2018.5.26

注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。