

监理工程师通知单

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目


编号：ZHJL-JLTZ-003

致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关于安全文明施工事宜

内容：

经我监理巡查发现，快庄地块施工道路旁，0.4kv 电线杆倾斜严重，向 10kv 电线杆倾斜（见附图）。若继续倾斜，将与 10kv 高压线路间的安全间距得不到保障。甚至倾倒后，将造成更为严重的后果。现要求你单位，对该电线杆进行加固处理，防止造成安全事故。



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 4 月 12 日

注 本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存___份。

