

监 理 通 知 单

工程名称: 步风 26MW 农光互补光伏电站项目

编 号: ZHJL-BFZGFDZ-012

致: 常州天合光伏发电系统有限公司项目部

事由: 关于施工现场质量管控的通知

内容:

我监理人员巡视施工现场发现, 你单位在施工过程中, 存在以下问题:

- 装。
1. 大棚支架问题未解决, 仍在继续施工, 钢梁除锈不到位, 刷一遍防腐漆, 就投入工程安
 2. 箱逆变基础没按原设计图纸施工, 你单位按科能单位设计图纸强行施工, 且整个施工过程没向监理报验, 故监理拒绝此项资料签证。
 3. 进场设备、材料未向监理报验, 直接进入安装使用。

针对上述问题所产生的一切后果及经济损失由你方全部承担。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 5 月 15 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

附件:

