

监理通知回复单

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZH-HF0-012

致 常州正衡电力工程监理有限公司步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目 监理项目部:

我方接到编号为 ZHJL-BFZGFDZ-012 的监理通知后, 已按要求完成了 通知单上的要求整改 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、大棚支架问题已整改到位, 钢梁油漆施工按图纸设计要求已整改到位。
- 2、箱逆变基础已由总包单位确认按科能设计图纸进行施工。
- 3、进场材料、设备及时向监理报验, 监理同意后安装、使用。

施工项目部 (章):

项目经理:

日期:

周广军

2018.5.17

监理项目部审查意见:

已整改

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

2018.5.17

注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存一份。