

监理工程师通知回复单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：TS-HFD-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部：

我方接到编号为 ZHJL-ZJTS-004 的监理工程师通知后，已按要求整改了现场施工存在的安全施工事宜工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、开关站电控楼深基坑开挖，根据国家施工规范已做放坡处理。
- 2、深基坑开挖四周已做挡土板支撑防护。

以上问题已按要求整改。



承包单位（章）：

项目经理：王瑞

日期：2018.11.01



项目监理部复查意见：

经复查，以上问题已按要求整改

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：贺步凡

日期：2018.11.1

