

监理通知单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-021


致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于开关站站内用电线路的问题

内容：

现场巡查发现以下问题：

开关站站用电进线电缆保护管未固定，管口未进行防火封堵，要求立即整改。



望你部高度重视以上问题，落实整改，整改完成后报监理部检查验收，限两天内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年4月22日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。