

监理通知单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-028

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于逆变器光伏线安装质量的事宜

内容：

光伏区已进入电气安装阶段，我监理部现场检查发现 4mm² 光伏线进逆变器部分未穿管敷设，不符合要求，必须立即进行整改，必须穿保护管。



望你部高度重视以上问题，落实整改，整改完成后报监理项目部检查验收。
限两日内回复。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019年6月20日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。