

监 理 通 知 单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-007

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：

现场巡查发现以下问题：

开关站电控楼地梁基础混凝土浇筑，部分振捣不到位，表面出现蜂窝，个别部位存在漏筋现象，现要求立即整改。



望你部高度重视以上问题，落实整改，限一天内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年11月21日

监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。