

监 理 通 知 单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-008

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：

现场巡查发现以下问题：

1、开关站电控楼立柱钢筋上端未作锚固筋，存在质量隐患，不符合国家规范要求，现要求立即整改。

2、钢筋焊接工艺不符合国家规范要求，现要求立即整改。



望你部高度重视以上问题，落实整改，限一天内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018年11月27日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。