

监 理 通 知 单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-016



致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部

事由：关于施工质量事宜

内容：

现场巡查发现问题：

生产房内外墙墙面抹灰粉刷后，A 轴—B 轴，3 轴—4 轴，4 轴—B 轴区域局部出现裂缝现象，存在质量隐患，要求立即整改。



望你部高度重视以上问题，不符合要求处必须整改，限两天内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 1 月 1 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。