

监 理 通 知 单

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SN011

致: 中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (EPC 单位)

事由: 关于设备基础浇筑等相关事项

内容:

2018 年 06 月 06 日我监理项目部在例行现场巡视检查过程中,发现设备基础垫层浇筑时存在如下问题:

检查发现设备基础混凝土垫层厚度不均匀,最薄处厚度仅有 5CM,未达到设计图纸要求。

抄送: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 6 月 6 日

注本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

