

监 理 通 知 单

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXAS-SN013

致: 中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (EPC 单位)

事由: 关于设备基础砌墙相关事项

内容:

2018 年 06 月 08 日我监理项目部在例行现场巡视检查过程中, 发现设备基础砌墙时存在如下问题:

检查发现设备预制舱基础在砌墙时, 施工人员往所使用的水泥里面违规添加洗衣粉。

抄送: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部 (建设单位)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 刘学发

日期: 2018 年 6 月 8 日