

监 理 通 知 单

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-SN019

致：中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（EPC 单位）

事由：关于现场安全施工相关事项

内容：

2018 年 06 月 23 日我方监理项目部在对 SVG 吊装旁站过程中，发现施工工人在现场施工时存在如下安全问题：

现场吊车对 SVG 吊装时只用两根吊带进行吊装作业，若发生设备坠落意外等其它情况将造成不堪设想的后果，望你单位马上整改。否者由此造成的一切后果将由你单位自行承担。

特此告知！

（详见附图）

抄送：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（建设单位）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士芳

日期：2018 年 6 月 23 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附图:

