

监 理 通 知 单

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-SN028

致：中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（EPC 单位）

事由：关于现场安全施工相关事项

内容：

2018 年 07 月 09 日我监理项目部在日常巡视检查过程中，发现施工工人在现场施

工时存在如下问题：

车棚正北方向电缆井延伸出来的电缆头防水保护不当，现场要求马上整改。

（详见附图 1）

特此告知！

抄送：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（建设单位）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 7 月 9 日



附件 1、



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份