

监 理 通 知 单

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-SN032

致：中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（EPC 单位）

事由：关于现场安全施工相关事项

内容：

2018 年 07 月 26 日我监理项目部在日常巡视检查过程中，发现施工工人在现场施

工时存在如下问题：

屋顶夹具防水刷漆只是刷了夹具与屋顶接触面积的一半或根本没有刷漆就直接覆盖组件，之前现场经多次要求整改刻问题但是仍然未见整改。现要求你方单位马上立刻整改。

（请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改、拒绝服从管理。如对本监理工作通知单有异议，请于 24 小时内提出书面意见。）

详情见（附件一）

特此告知！


抄送：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（建设单位）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 7 月 26 日

附件一:



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份