

监 理 通 知 单

工程名称：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXAS-SN034

致：中电二无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（EPC 单位）

事由：关于现场安全施工相关事项

内容：

2018 年 08 月 02 日我监理项目部在日常巡视检查过程中，发现施工工人在现场施工时存在如下问题：

发现施工人员在搬运组件时，因搬运是操作不当，给组件表面造成了一定程度的划痕现象。

以上问题现告知你单位立即整改。

（请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改、拒绝服从管理。如对本监理工作通知单有异议，请于 24 小时内提出书面意见。）

详情见（附件一）

特此告知！

抄送：无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目项目部（建设单位）


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 8 月 02 日



附件一



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份