

# 监理工程师通知单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL- TZD-005

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工安全相关事宜

经现场巡视发现你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目存在以下安全问题：

- 1、上人通道爬梯板未铺满，两侧未防护，未按照要求做平面防护网，未做剪刀撑，脚手架下方垫木太薄，铺板未固定，转向平台未做护栏防护；
- 2、屋面未放置安全警示标识；
- 3、彩钢瓦更换无安全防护措施，彩钢瓦屋面施工，底部无安全防护措施；
- 4、一期厂房 4#车间加固工作平台四周无安全防护措施；
- 5、彩钢瓦加工设备无接地。

根据上述情况监理部要求即日立即整改并对此事引起重视，现要求贵公司在两天必须整改完成。

整改完成后通知监理项目部检查验收并提交回复单。

如对本通知单内容有异议，请 48 小时内对监理提出书面报告，请整改完成填报回复单。

项目监理部（章）  
总 / 专业监理工程师：纪现壮  
日期：2018.6.16



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工单位项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。