

监理通知回复单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-TZD-001 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

附件：

- 1: 箱变基础 汇集站基础钢筋绑扎搭接加长，垫块 马凳及拉筋按规范增加。
- 2: 混凝土穿墙管处增加加强筋，汇集站墙体钢筋调整至 150mm，上翻檐口钢筋间距调整到图纸规定尺寸
- 3: 箱变模板立面支撑木方更改成钢管。
- 4: 箱变基础 汇集站基础墙内排转角钢筋增加 2 根。
- 5: 箱变基础底板防雷扁铁按图纸要求焊接

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

2018年3月16日

监理项目部复查意见：

已整改完成

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2018.3.16.

