

监理工程师通知单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL- TZD-003

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工安全相关事宜

经监理、业主现场巡视发现你单位施工的浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目存在以下安全问题：

- 1、二期安全通道第二步转向平台铺板中间有断裂安全隐患；
- 2、一期 3#车间工人晚上施工实施电焊时下方电气设备没有任何防护措施；

针对以上安全隐患问题，现要求施工单位平台铺板接通知后一个小时之内更换完成，电气设备防护措施限期 16 点整改完成并回复；经监理、业主复验后方可使用，否则责任自负。



项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：黎建尧

日期：2018.5.29、上午 8.30 分

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工单位项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。