

监理工程师回复单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZT- ZHJL-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方接到编号为 ZHJL-TZD-006 的监理通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1: 屋顶漏水点已检查清楚并已处理完成；
- 2: 5#车间屋面被踩坏漏水部分已修复完成；
- 3: 桥架已整改，检修通道已按图纸预留；
- 4: 二期厂房屋脊未安装脊瓦部分已做防止漏水处理。

以上整改全部完成，请监理项目部检查验收。

总包单位（章）

项目经理：陈银钦

日期：2018.6.22

已整改

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：李健光

日期：2018.6.23

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工单位项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。