

监 理 通 知 单

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-20180410

致：宁波普能电力发展有限公司 施工项目部

事由：关于屋面施工现场采光带踩踏事宜。

内容：1、在我监理进行对厂房屋面巡视检查时发现施工人员对屋面采光带进行踩踏，导致采光带出现破损现象。

要求：

采光带自身承载力很小，为保证现场施工人员自身安全以及防止人员踩破踏空事故的发生，现要求你方对破损处进行修补且加强施工人员安全知识教育培训。

附：问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张A2

日期：2018年4月10日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

