

监 理 通 知 单

工程名称：宁波杭州湾新区跨境电商仓储（二期）5.19MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-20180419

致：宁波普能电力发展有限公司 施工项目部

事由：关于施工现场临时用电及设施事宜。

内容：1、在我监理进行巡视检查时发现屋面施工现场截止目前安全护栏安装还未完成，现场临时用电及井边防护不规范不到位。

要求：

现要求你方尽快将现场护栏及不规范处进行整改，限期 2 天完成，届时我方会对整改现场进行检查，望你方尽快落实。

附：问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张本

日期：2018年5月19日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

