

监 理 通 知 单

工程名称: 常州亿晶金坛区直溪镇三期 40MW 渔塘水面光伏电站项目
编号: ZHJL-YJ-TJ TZ-005

致: 常州市金坛区建总建设工程有限公司

抄送: 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司项目部

事由: 16 区域、11 区域接地深度不合格

内容:

经业主和监理现场巡视,发现 16 区域、11 区域接地深度不合格,存在严重质量问题。监理项目部曾多次要求你单位对不合格部位进行整改并下发编号: ZHJL-YJ-TJ TZ-001、ZHJL-YJ-TJ TZ-003 监理通知单,你单位至今仍未整改完成。

现要求施工单位 2 天内将施工现场接地扁铁深度不合格区域全部整改完成,并上报监理项目部进行检查。

若后期出现任何质量及安全隐患,由你施工单位独自承担。

后附相关问题图片:

如对本监理通知单内容有异议,请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2018 年 5 月 16 日前填报回复单。

监理项目部(章)

专业监理工程师: 王国防

日期: 2018 年 5 月 15 日



注:本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份



