

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 金坛区直溪镇三期 40.4MW 鱼塘水面光伏电站项目

编号: YJSQ-JZHF-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 ZHH-YJ-TJFZ-003 的监理通知后, 已按要求完成了 接地扁铁埋深问题 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 我方对已施工好的区域进行返工整改。挖机重新开挖土层, 深度在 60cm—80cm, 放置接地扁铁, 回填土层。

附件:

施工项目部 (章):

项目经理: 1826

日

期: 2018.4.19

监理项目部复查意见:

整改已完成

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 1213

日

期: 2018.4.19

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。

