

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号: XYCTH-JLT-007

致: 孚尧电力工程设计(上海)有限公司湘阴项目部:

主题: 安全

内容:

主变构架基础土方开挖边坡未达到规范要求, 要求你们放坡达到规范要求后方可施工, 没有放坡条件的, 编制支护专项施工方案, 按边坡支护方案进行支护。出线构架基础正在开挖, 也要求你们按施工规范放坡, 坑口不得堆土, 同时基坑四周做安全护栏。

附问题照片:



以上问题要求在 2018 年 05 月 23 日前整改完成, 并上报监理项目部。

项目监理机构(章)

专业监理工程师: [Signature]

总监理工程师: [Signature]

日期: 2018-05-23

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建