

监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：045

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于起重作业安全事宜

内容：

今现场巡视发现，一区二区码头吊机在无吊装作业时，吊臂未进行回收。因近日雷雨天气较多且较为密集，此现象存在严重的安全隐患。请贵方严格按照《雨季安全生产管理制度》及《吊装作业安全规范》GB30871 执行起重作业，露天作业六级及以上大风、雷雨天气严禁吊装作业。并在吊装作业完成时及时收回吊臂，避免雷击现象发生。

限 2 个 工作日内落实完毕并回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：2019 年 06 月 27 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建