

# 监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4\*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：054

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于光伏区施工中存在的质量事宜

内容：

1. 光伏区临时码头处某段电缆桥架走向与设计不符；
2. 光伏区组件倒运时，用铲车起吊，组件震荡、受力不均易对组件造成损伤；
3. 组件安装时，单人背运组件，易对组件造成隐裂。要求双人抬运，安装时小心谨慎，切勿使组件强力撞击支架和其他组件。



限 2 个工作日内整改完毕并回复。



项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '任新海'.

日期： 2019 年 09 月 13 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。