

监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：056

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于升压站配电楼电缆防火墙施工质量事宜

内容：

我方监理在上午 10:00 左右现场巡查过程中发现配电楼电缆沟防火墙砌筑时，未按规范要求施工，电缆过墙未安装套管，监理口头提出要求整改，施工人员仍未引起重视，电缆未穿套管直接砌在墙里。现通知你部尽快落实整改。



限 2 个 工作日内整改完毕并回复。



项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期： 2019 年 09 月 30 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。