

监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目 编号：058

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于升压站配电楼等电位明敷接地网施工质量事宜

内容：

8 月 12 日监理在巡检中，发现你单位配电楼内等电位明敷接地网高压室内等电位接地端未按设计图纸要求施工，部分焊接点未达到规范要求。

为保证后续施工质量，我监理部要求你单位对存在的问题尽快进行整改，并报我监理部复查。



限 2 个 工作日内整改完毕并回复。



项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

任新海

日 期： 2019 年 10 月 15 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。