

监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：061

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于组件受灾修复事宜

内容：

受昨夜及今日强风影响（阵风 9 级），湖区 13 区、22 区、25 区、41 区部分组件掉落。经现场检查分析原因，除强风引起的直接原因外，部分组件连接及平单轴转轴连接件未能可靠紧固为此次事件的间接原因。望贵方施工单位能次日完成组件的修补工作，并加强其他几个区域的紧固件的检查工作，有类似问题的立即进行整改消缺，以免此后同类事件的再次发生。

限 2 个 工作日内整改完毕并回复。



项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期： 2019 年 11 月 18 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。