

监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：065

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于平单轴调整事宜

内容：

截止今日 65MW 组件即将全部施工完毕，但湖区内组件角度偏差较大，平单轴不工作，装反现象较多。严重影响发电量及整个系统的稳定性。现要求贵方在本周内联系平单轴厂家到场检修，并将所有组件安装角度调至冬至辐照角度。以上工作贵方请在 240 小时试运行前全部完成。



限 7 个 工作日内整改完毕并回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日 期： 2019 年 12 月 23 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。