

监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：063

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于旧船拆卸事宜

内容：

在我方监理对现场的巡视检查过程中发现，贵方施工单位在拆卸破旧船只过程中采用火焰切割方式，我方已在上周监理例会上提出严禁使用火焰切割作业方式。且贵方施工人员在施工过程中氧气瓶横躺且与乙炔瓶（实为煤气瓶）安全距离不足 5 米，与动火作业点距离不足 10 米。氧气瓶与煤气瓶无安全阀且煤气瓶无回火阀。现场可燃物较多，安全隐患较大。

要求贵方立即组织整改，清除现场部分可燃物，对操作人员进行安全教育，必要时派安全员到场监护作业。



限 1 个工作日内整改完毕并回复。

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日 期： 2019 年 12 月 01 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。