

监理通知单

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-ML-024


致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司 施工项目部

事由：关于施工材料质量问题

内容：

在 2018 年 11 月 20 日监理人员巡视检查过程中，发现已进场的部分管桩型号、规格、长度与设计图纸不相符，所更换的管桩我监理项目部未收到任何合格证明资料，同时我监理项目部未接到任何形式的变更通知，现要求全部使用设计图纸要求的管桩，否则我方视贵方未按图纸要求进行施工。

附： 2 张照片



项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期： 2018 年 11 月 20 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。