

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号: 20180418

致: 中国电建集团勘测设计研究院有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程施工项目部

事由: 现场施工安全问题

内容:

经现场巡视发现升压站, 二级配电箱无接地, 过路电缆未做防护措施, 增加安全隐患现场施工管理人员明知道的情况下还未做出整改, 需加强现场施工管理人员的安全意识, 加强安全技术交底, 安全红线不得逾越。不得已施工准备工作不完善为借口, 尽快落实并整改到位。施工人员上班前交代安全事宜, 未戴安全帽不得进入施工现场, 不是电工人员不得随意开关二级配电箱拉设临时电源。建议二级配电箱体悬挂安全警示标语标牌。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李金海

日期: 2018年4月19日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

