

监理工程师通知单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程

编号：20180520

致：浙江天和电力安装工程有限公司

增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目一期工程 施工项目部：

事由：基础分部工程铁塔基础质量初检验收提出需要整改的问题。

内容：

- 1、在铁塔组立前施工现场有杂物未清理干净。
- 2、基础防沉层个别位置不平整、不美观。
- 3、2#塔基预埋螺栓标高存在偏差

以上整改项目望施工单位接通知后立即整改，整改后报监理项目部进行复检。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李金荣

日期：2018.5.20

本表一式四份，由监理项目部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，监理项目部存二份